PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ903.1.144.2022 Cieszyn, 16.11.2022 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach**
Oddział Marklowice Górne
43-410 Zebrzydowice, ul. Szkolna 28
wodociąg publiczny: **JZWiK Moravka**
data poboru próbki wody: **17.10.2022 r.**
sprawozdania z badań nr: **DL.9052.4.12.2022.38 z dnia 02.11.2022 r.**
DL.9052.4.12.2022.37 z dnia 28.10.2022 r.
OL-704/BŚ/183-3-3/2022 z dnia 07.11.2022 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* w zakresie parametrów grupy B.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1254/22 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1161.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanej próbce wody stwierdzono niższe, niż zalecane ze względów zdrowotnych, wartości parametrów: **magnez** oraz **twardość**. Powyższe rozporządzenie nie nakłada uzupełniania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne minimalnej zawartości tych parametrów określonych w tym rozporządzeniu.

W badanym zakresie próbka wody:
a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
b) spełnia wymagania fizyko-chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.143.2022 Cieszyn, 16.11.2022 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:
miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska, Kończyce Małe, 43-410 Zebrzydowice, ul. Kasztelańska 2a**
wodociąg publiczny: **Rudnik**
data poboru próbki wody: **17.10.2022 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.143.2022**
sprawozdania z badań nr: **DL.9052.4.12.2022.38 z dnia 02.11.2022 r.**
DL.9052.4.12.2022.37 z dnia 28.10.2022 r.
OL-704/BŚ/183-3-2/2022 z dnia 07.11.2022 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie parametrów grupy B.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1253/22 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1160.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:
a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.1.142.2022 Cieszyn, 16.11.2022 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe**
ul. Myśliwska, 43-410 Zebrzydowice
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Myśliwska**
data poboru próbki wody: **17.10.2022 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **ONS-HKiŚ.903.1.142.2022**
sprawozdania z badań nr: **DL.9052.4.12.2022.38 z dnia 02.11.2022 r.**
DL.9052.4.12.2022.37 z dnia 28.10.2022 r.
OL-704/BŚ/183-3-1/2022 z dnia 07.11.2022 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego* w zakresie parametrów grupy B.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1252/22 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1159

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanej próbce wody stwierdzono niższe, niż zalecane ze względów zdrowotnych, wartość parametru: **magnez**. Powyższe rozporządzenie nie nakłada uzupełniania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne minimalnej zawartości tego parametru określonego w tym rozporządzeniu.

W badanym zakresie próbka wody:
a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
b) spełnia wymagania fizyko-chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING