

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.2.96.2022

Cieszyn, 22.11.2022 r.

***Orzeczenie***

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe  
ul. Botaniczna, 43-410 Kończyce Małe**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna**

data poboru próbki wody: **10.11.2022 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/139955/11/2022 z dnia 15.11.2022 r.,  
nr laboratoryjny próbki 196156/11/2022**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczona do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A oraz parametru enterokoki.*

Badania przeprowadzono w **SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.2.96.2022

Cieszyn, 22.11.2022 r.

***Orzeczenie***

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe**

**ul. Myśliwska, 43-410 Kończyce Małe**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Myśliwska**

data poboru próbki wody: **10.11.2022 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/139954/11/2022 z dnia 15.11.2022 r.**

**ID próbki 196155/11/2022**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy A oraz parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w **SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING