



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu Jastrzębie-Zdrój
ul. Goździków 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 324730200
faks 324730208

**Gminny Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Zebrzydowicach**
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE

Wasz znak: IR.042.01.10.062016
Nasz znak: - W110/177/340/160017250/05/16

Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2016r

Dot.: wywiad branżowy ul. Słowackiego w Markłowicach Górnych i Zebrzydowicach w związku z projektowaną kanalizacją sanitarną (sprawa B4-432/177/2016)

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plany sytuacyjne z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej polietylenowej i stalowej średniego ciśnienia wg stanu na dzień 30.05.2016r.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 2) – gazociągi polietylenowe i stalowe średniego ciśnienia zaznaczono na mapach w wyodrębnionym obszarze kolorem żółtym.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe i rury ochronne) zgodnie z PN-91/M – 34501.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną wskutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod odpłatnym nadzorem Rejon Dystrybucji Gazu w Jastrzębiu-Zdroju ul. Goździków 1.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu w Jastrzębiu

Mariusz Kopczyński

Przebiegiem odbior.

03. VI. 2016r.

Sprawę prowadził: Leszek Szreiter

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie