

Zebrzydowice, dnia 11.03.2016r.

ZD.7021.039.2016

## Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Zebrzydowice w/m

### Warunki Techniczne

Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zamkowej w Zebrzydowicach.

1. Materiał- rury PVC lite typ średni.
2. Średnica rur dla przepływu grawitacyjnego - DN 200.
3. W przypadku stosowania technologii bezwykopowych dopuszcza się stosowanie rur PE-HD klasy PE 100 RC.
4. Studzienki o średnicy min. 800 mm – PE lub betonowe prefabrykowane z betonu C35/45, wyposażone w stopnie załazowe w wersji antypoślizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN 13564.
5. W celu pokonania różnic wysokości terenu przewidzieć zabudowę studzienek kaskadowych z kaskadą zewnętrzną.
6. W przypadku podłączania budynku przy ul. J. Słowackiego 12 należy przewidzieć przydomową przepompownię ścieków oraz uzgodnić z administratorem przejście pod drogą.

Niniejsze warunki ważne są dwa lata.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GZWiK Zebrzydowice  
  
inż. Krzysztof Kozak

#### Załączniki:

- 1x Plan sytuacyjno-wysokościowy z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną w miejscu planowanego włączenia.
- 1x Profil podłużny zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscu planowanego włączenia.

#### Otrzymują:

- 1x Adresat.
- 1x GZWiK a/a.